



AJTÓS NÉZET

Az elosztóberendezésen elhelyezendő feliratok:

- "VIGYÁZZ! 400 V!" (1 db)
- "EAC JELŰ ELOSZTÓ" (1 db)
- "FŐKAPCSOLÓ" (1 db)
- "FIGYELEM! NAPELEMES ERŐMŰ MŰKÖDIK!" (1 db)

Az elosztóberendezésben elhelyezendő feliratok:

a terlvápon lévő "fogyasztó megnevezése rovatba beírtakkal megegyező szöveggel készül.

Az elosztóberendezés jellemzői:
HENSEL MI 711111 típusú elosztóberendezés, szerelve.

Az elosztóberendezésen elhelyezése: oldalfalra szerelve, az elosztóberendezés alsó síkja aljzattól +1400mm.

Készül: 1 db.

ÁRAMKÖR SZÁMA:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FOGYASZTÓ NEGNEVEZÉSE:	BETÁPLALÁS AZ FE JELŰ FŐELOSZTÓBÓL	TÜLFESZ. VEDELEM	INV JELŰ INVERTER	DC KIOLDÁS VEZÉRLÉS					
TELEJÍTMÉNY (kW):	4,0								
ÁRAMKÖRI VEZETÉK TÍPUSA:	NYM-J		NYY-J	NYM-J					
ÁRAMKÖRI VEZETÉK KERESZMETSZETE(mm ²)	3*4		3*4	3*1,5					
MEGJEJZES:		C							

Terv megnevezése:
Nagykorpad, Petőfi utca 92. (hrsz.:334.)
4kW-os napelrendszer telepítési terve

Tervlap megnevezése:
EAC jelű elosztóberendezés
rajza

Tervező:
DOKUPLAN Kft.
 8800 Nagykantuzsa, Kiprúsi utca 69.
 Tel.: (+36 30) 6708-933
 E-mail: csekecsaba@gmail.com

Munkaszám:
DP128/2017.
 Rajzsám:
YE-01
 Lapok száma:
1

Építési vállalkossági képviselő:
Cseke Csaba
 V-1720-0800

Állírták:
Cseke Csaba

2017.11.